

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Ульяновской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Карла Маркса, д.121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-64-27 E-mail: gouln@mv.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Николаевскому и Новоспасскому районам Ульяновской области

(наименование органа государственного надзора)

ул. Гагарина, д. 5, р. п. Николаевка, тел. 8-(84247)-2-14-70, E-mail: gvn82@bk.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 90/1/90

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Канадейская средняя школа МО «Николаевский район» Ульяновской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Николаевскому и Новоспасскому районам Ульяновской области Лешина Дениса Павловича №90

от « 05 » сентября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

«10» сентября 2018г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«14» сентября 2018г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

проведена проверка

Государственный инспектор Николаевского и Новоспасского районов Ульяновской области по пожарному надзору Лешин Денис Павлович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Канадейская средняя школа МО «Николаевский район» Ульяновской области, по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, с. Канадей, ул. Почтовая 108

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором МБОУ Канадейская СШ МО «Николаевский район» Ульяновской области Тучина Инна Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании столовой.	п.43 Правил противопожарного режима в РФ. Постановление правительства №390 от 25 апреля 2012 года	15.01.2019 г.	
2	Руководитель организации не произвел эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы с составление соответствующего протокола испытаний не реже 1-го раза в 5 лет	п.24 Правил противопожарного режима в РФ. Постановление правительства №390 от 25 апреля 2012 года	15.01.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в января 2019 г.
(квартал, месяц).

Государственный инспектор Николаевского и Новоспасского районов Ульяновской области по пожарному надзору Лешин Денис Павлович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» сентября 2018г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ Канадейская СШ МО «Николаевский район» Ульяновской области Тучина Инна Викторовна

Инна Викторовна
(должность, фамилия, инициалы)

М. Лешин
(подпись)

«14» сентября 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.